

Wyjaśnienie nr 3 do przetargu na Budowę Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach

1. Pytanie: W wyjaśnieniach I z dnia 5 marca 2012 w odpowiedzi na pytanie 4, Zamawiający żąda aby do drzwi wewnętrznych wycenić ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone natomiast z odpowiedzi na pyt.9 wynika, że mają być drewniane. Proszę o sprostowanie czy w ofercie ująć ościeżnice stalowe czy MDF.

Odpowiedź: W ofercie ująć należy ościeżnice stalowe.

2. Pytanie: Zgodnie z punktem 12.4opisu architektury, zakupu i montażu wyposażenia Użytkownik dokona we własnym zakresie, jednak część umywalek i zlewozmywaków przewidziana jest do montażu na blacie. Kiedy w związku z tym Zamawiający planuje montaż blatów?

Odpowiedź: Wyposażenie obiektu nie wchodzi w zakres przetargu. Wymagane jest dostarczenie umywalek i zlewozmywaków do montażu na szafkach lub blatach na etapie wyposażania obiekt według odrębnego postępowania.

3. Czy przyłącze wodociągowe i energetyczne do przedmiotowej działki jest w chwili obecnej wykonane lub będzie wykonane przed rozpoczęciem prac objętych niniejszym postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź: Przyłącze energetyczne i wodne ze studnią wodomierzową nie wchodzi w zakres przetargu. Będą wykonywane odrębnie przez gestorów sieci.

4. Kosztorys nakładczy nie uwzględnia wykonania napisów na elewacji. Czy należy je wycenić?

Odpowiedź: Nie wyceniać napisów na elewacji.

5. Pytanie: Proszę o podanie parametrów technicznych jakie musi spełniać wykładzina PCW zastosowana w obiekcie.

Odpowiedź: Wykładzina typu Tarkett, homogeniczna, grub. 2 mm, klasa ścieralności 33 z atestem PZH.

6. Zaprojektowany i uwzględniony w kosztorysie nakładczym system sufitu podwieszanego z jednej warstwy płyty Ogień Plus 15 mm nie spełnia klasy odporności ogniowej REI 30. Proszę o określenie innego systemu spełniającego niezbędny warunek odporności ogniowej.
Odpowiedź: System sufitu podwieszanego nie musi spełniać wymagania odporności ogniowej EI 30. Do wyceny przyjąć należy system określony w kosztorysie nakładczym.

.....

Wójt Gminy Pabianice