

Pabianice, dnia 07.03.2013r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej nr 108258E – II Etap – odcinek Piątkowisko – Petrykozy – dł. 1.421,87 mb Nr ogłoszenia 78366 – 2013 ; data zamieszczenia 25.02.2013 r.

**Wyjaśnienie Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

W odpowiedzi na wniesione zapytania dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia które wpłynęły w dniu 05.03.2013 r. – na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 rNr.113, poz.759 ze zm.) przekazujemy poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zapytanie z dnia 05.03.2013 r.

**Pytanie 1.** W SST D-04.03.01 zapisano, iż emulsje asfaltowe powinny spełniać wymagania określone w WT.EmA-99. Produkcja kationowych emulsji asfaltowych wg WT.EmA-99 jest niezgodna z przepisami Prawa Budowlanego ( od 01.01.2010 r na podstawie Dyrektywy 89/106/1WG dostępna jako zharmonizowana jest norma „PN-EN 13808:2005 Asfalty i lepiszcze asfaltowe- Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”. Za końcową datę okresu przejściowego przyjęto 01.01.2011 – jest to data tożsama z datą wycofania niezgodnych narodowych specyfikacji technicznych).

Prosimy o potwierdzenie, iż właściwymi emulsjami do skropień, na w/w zadaniu są emulsje C60B3ZM i C60B5ZM zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13808:2010.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Potwierdzamy, że właściwe emulsje do skropień to emulsje C60B3ZM i C60B5ZM zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13808:2010**

**Pytanie 2.** W projekcie technicznym przewidziano kategorię ruchu KR 1, natomiast w punkcie 2.2 SST D-05.03.05/02 dotyczącym warstwy ścieralnej zapisano: „ nawierzchnia zaprojektowana na obciążenie ruchem kategoriiKR-3. Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu przebudowywanej drogi gminnej nr 108258E. Naszym zdaniem wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych dla ruchu KR-3 w konstrukcję jak dla KR-1 grozi pękaniem za cienkich warstw sztywnych MMA. Jednocześnie chcemy za sugerować zwiększenie prognozowanej kategorii ruchu przynajmniej do KR-3. Ciąg dróg od DK nr 1 poprzez ul. Torową, projektowaną drogę gminną Piątkowisko – Petrykozy i dalej przez Górkę Pabianicką do dk nr 71 stanowi „małą obwodnicę” Pabianic. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430) grubości warstw asfaltowych dla ruchu KR-3 to 7+6+5 cm. Przy ograniczonych możliwości finansowania inwestycji sugerujemy konstrukcję jak dla ruchu KR-2, czyli 7 cm podbudowy a betonu asfaltowego i 5 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; wtedy można by się pokusić o zastosowanie mieszanek asfaltowych dla KR3-4.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**W SST D-05.03.05./02 w punkcie 2.2 omyłkowo napisano kategorię ruchu KR-3 właściwą jest kategoria KR-1 i warstwy bitumiczne 4+4 cm.**

**Pytanie 3.** Wg STTD.05.03.05 i D-05.03.05/02 nawierzchnię należy wykonać i zaprojektować zgodnie z nieobowiązującą normą PN-S-96025. Produkcja mieszanek mineralno – asfaltowych zgodnie z normą PN-S-96025 jest niezgodna z przepisami Prawa Budowlanego ( Prawo Budowlane nakłada na producentów mieszanek mineralno – asfaltowych obowiązek wydawania znaku CE na wyrób co z kolei wymusza stosowanie norm zharmonizowanych). Norma PN-S-96025: 2000 została wycofana 29.05.2008 r. bez zastąpienia. Zakres normy PN-S-96025 obejmuje seria europejskich norm zharmonizowanych EN 13108-x, zatwierdzonych w Polsce jako Polskie Normy PN-EN13108-x wraz z „Wymaganiami Technicznymi WT-2 Nawierzchnie asfaltowe” i one powinny być stosowane przy sporządzaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych drogowych nawierzchni asfaltowych). Prosimy o potwierdzenie iż właściwymi dla w/w zadania mieszankami będą:

- na warstwę ścieralną AC 11 S50/70, zgodne z PN-EN 13108-1i WT-2, KR3
- na warstwę wiążącą AC 16 W 35/50, zgodne z PN-EN 13108-1 i WT-2, KR-3

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Właściwymi masami dla projektowanej drogi są:**

- dla warstwy ścieralnej AC 11 S zgodnie z PN-EN 13108-1: KR-1
- dla warstwy wiążącej AC 16 W zgodnie z PN-EN 13108-1; KR-1,

**Pytanie 4.** Zgodnie z Art.36 pkt.4 ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie jedynie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wykreślenie z załącznika nr 6 kolumny „Nazwa i adres podwykonawcy”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z art.36 ust.4 Ustawy PZP Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający nie wymaga wypełnienia kolumny „Nazwa i adres podwykonawcy” – zał. Nr 6 do SIWZ.**