

Pabianice, dnia 17.03.2014 r.

Wyjaśnienie nr 2

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko – etap II” Nr ogłoszenia na portalu UZP – 80026 – 2014.

Pytanie 1. Czy istnieje możliwość zastąpienia korpusu pompowni PS2 z polimerobetonu na korpus betonowy o parametrach: beton klasy C45/55, (wg PN-FN 206-1:2003) wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość <5%.

Odpowiedź: Nie dopuszcza się zmiany materiału zbiornika pompowni.