
Rurociągi ssawne do pompowni sieciowej
Rurociągi tłoczne do zbiorników retencyjnych
zbiornik nr 2
pompownia SUW
zbiornik nr 1
zbiornik nr 2
Hala filtrów SUW
zbiornik nr 1
Z-150
Z-100
220cm
250cm
rura zbiornika Ø150 stal
załamanie w poziomie 90°
odgałęzienie Ø150 do zb. nr 1
załamanie w poziomie 90°
odgałęzienie do zb. nr 1
rura zbiornika Ø100 stal
odgałęzienie Ø100 do zb. nr 1
P.P. 185,00 [m npm]
Rzędne terenu [m npm]
Rzędne osi rurociągu [m npm]
Zagłębienie [m]
Odległość , długość [m]
Spadki
Średnice , materiał
192,70
191,10
191,095
191,078
191,072
191,030
191,021
191,020
190,90
190,894
190,881
190,867
190,864
1,60
1,605
1,622
1,628
1,67
1,679
1,80
1,806
1,819
1,833
0,00
2,30m
2,30
8,60m
10,90
3,20m
14,10
20,80m
34,90
4,45m
39,35
39,80
2,90m
2,90
6,90m
9,80
16,70
18,00
1,80m
4,70
0,2%
0,4%
Rura wodociągowa PE100 Dz160 mm PN10 SDR17
PE100 Dz160 mm PN10 SDR17
PE100 Dz110 mm PN10 SDR17
PE100 Dz160 mm PN10
PE100 Dz110 mm PN10 SDR17


Rurociąg tłoczny do sieci wodociągowej
pompownia SUW
załamanie w poziomie 90°
załamanie w poziomie 90°
istniejący wodociąg Ø160
192,70
192,70
192,70
192,90
191,10
191,177
191,47
191,70
1,60
1,523
1,23
1,20
0,00
2,15m
2,15
8,25m
10,40
6,40m
16,80
3,5%
PE100 Dz160 mm PN10 SDR17

Rysunki wykonano programem AutoCAD nr licencji 700-50345308

Zamawiający:	Gmina Pabianice		
Jednostka projektowa:	"Inżynieria Środowiska - ELGAJ" Zbiersk Cukrownia 68/2 62-830 ZBIERSK		
Stadium: Projekt budowlany	Projekt: Rozbudowa S.U.W w m. Górka Pabianicka Rysunek: Profile rurociągów tłocznego i ssawnego zbiornika retencyjnego oraz tłocznego do sieci wodociągowej		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż.Krzysztof Tubisz	instalacyjno-inżynieryjne GP.7342/34/92 GAN.484/8346/II/33/82	
Sprawdzający	mgr inż.Tadeusz Ogorzałek	instalacyjno-inżynieryjne UAN.8346/II/54/88 **GP.7342/114/94**	
Data opracowania: 10.XII.2013r	Skala: 1 : 100	Nr rysunku: T-05	