

Pabianice, dnia 02.04.2014 r.

Wyjaśnienie nr 3

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej” Numer ogłoszenia: 99434 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014.

Pytanie 1. W projekcie elektrycznym w zestawieniu materiałowym znajduje się agregat firmy Fogo FI60 ASC natomiast w kosztorysie, w zestawieniu znajduje się agregat tej samej firmy ale FI80. Który agregat należy przyjąć do wyceny..

Odpowiedź: : W opracowaniu projektowym przyjęto agregat prądotwórczy FOGO FI 80. Należy założyć agregat o parametrach równoważnych:

moc maksymalna 81,7 kVA;

moc znamionowa 74,3 kVA;

bez obudowy dźwiękochłonnej, wyposażony w układ wyrzutu spalin oraz czerpnię i wyrzutnię powietrza..