

Pabianice, dnia 9 czerwca 2014 roku

Znak: OKS.271.10.3.2014

**WYJAŚNIENIE Nr 2  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot. przetargu nieograniczonego na **Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem fotowoltaicznym w miejscowości Petrykozy gm. Pabianice**

W odpowiedzi na wniesione w dniu 09.06.2014 r. pytania dotyczący specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniamy:

**Pytanie 1:**

**Czy Zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe typu zamawianego, czyli EPDM dwuwarstwowe 2S posiadające następujące dokumenty:**

- deklaracja zgodności z PN-EN 14877
- aprobatę lub rekomendację techniczną ITB
- atest higieniczny PZH
- karta techniczna

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z ust. 3 SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza ww. nawierzchnie.**

**Pytanie 2:**

**Czy Zamawiający wymaga aby zamawiana nawierzchnia poliuretanowa miała wykonaną wierzchnią warstwę tylko i wyłącznie z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej?**

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga aby wierzchnia warstwa nawierzchni była wykonana z granulatu EPDM produkcji pierwotnej, posiadając w całym przekroju jeden dany kolor.**

**Pytanie 3:**

**Proszę o jednoznaczne określenie, czy w zakres robót wchodzi ogrodzenie o właściwościach przedmiaru robót czy piłkochwył wg projektu.**

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z ust. 3 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w zakres robót wchodzi wyłącznie budowa piłkochwyłów wzdłuż krótszych boków boiska.**