

**Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Budowa świetlicy  
wiejskiej w Jadwininie Gmina Pabianice**

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz sprecyzowanie czy ma być drewniana czy PCW.  
Odpowiedź: Stolarka okienna PCW, profile pięciokomorowe, skrzydła uchylno-rozwieralne, białe, WSP.  $U= 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ . Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne wejściowe PCW, białe, wypełnienie poliwęglan wielokomorowy, część górna szyba zespolona, pozostałe drzwi zewnętrzne drewniane obite blachą stalową powlekaną, kolor brąz, drzwi wewnętrzne szer. 1,5 m- PCW, białe, skrzydło ruchome szer.1 m, pozostałe drzwi wewnętrzne drewniane płytowe i harmonijkowe jak na rzucie przyziemia.
2. Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne i zewnętrzne.  
Odpowiedź: Parapety wewnętrzne PCW białe, zewnętrzne - blacha powlekana, kolor brąz.
3. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane ściany zewnętrzne.  
Odpowiedź: Bloczki z betonu komórkowego H + H.
4. Czy wyposażenie części gastronomicznej wchodzi w zakres wyceny.  
Odpowiedź: Nie.
5. Brak rysunków konstrukcyjnych.  
Odpowiedź: Projekt nie zawiera rysunków konstrukcyjnych.
6. Według opisu technicznego posadzki należy wykonać według opisu na spisie pomieszczeń. Prosimy o udostępnienie.  
Odpowiedź: Rodzaj posadzek w pomieszczeniach zawiera p.5.1 opisu technicznego.