

Pabianice, dnia 31.03.2015 r.

KOM.271.1.2015 r.

Wyjaśnienie Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 95 – 200 Pabianice

Dotyczy przetargu nieograniczonego na nakładkę asfaltową na drodze gminnej w Żytowicach na odcinku od ujęcia wody do pos.62. Nr ogłoszenia - 60094 – 2015; data ogłoszenia - 18.03.2015 r.

.

W odpowiedzi na wniesione zapytania dot. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia które wpłynęły w dniu 27.03.2015 r. – na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2013 ,poz.907 ze zm.) przekazujemy poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Dotyczy D.05.03.05a, D05.03.05b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-1 i WT-2 2010? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach.

Odpowiedz:

W zakresie wymagań technicznych dotyczących mieszanek mineralno –asfaltowych należy stosować wytyczne GDDKiA –WT -2 -2010. W zakresie odbioru robót drogowych zgodnie z wytycznymi WT -2 -2008

Podzielając Państwa troskę sędzimy iż odpowiadając na powyższe zapytania rozwialiśmy wszelkie wątpliwości co do przygotowania i złożenia oferty.

Z poważaniem