

Protokół kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

Kontrola w temacie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie hydrantów i zbiorników przeciwpożarowych.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 10 czerwca 2015 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pabianice.

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Marciniak Anna

3. Oświadczenie

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

Wykaz osób składających wyjaśnienia

Inspektor A. Zajda, inspektor S. Izbicki.

5. Wykaz dokumentów z którymi zapoznał się zespół kontrolujący

1. Informacja sporządzona dla Komisji Rewizyjnej zawierająca dane na temat zbiorników przeciwpożarowych i działek na których są one usytuowane i których właścicielem jest gmina Pabianice.
2. Informacja na temat czynnych hydrantów na terenie gminy Pabianice.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych:

Komisja zapoznała się z informacją na temat zbiorników przeciwpożarowych i działek na których są one usytuowane i których właścicielem jest gmina Pabianice oraz informacją na temat czynnych hydrantów na terenie gminy Pabianice. Informacje w załączeniu do niniejszego protokołu.

Inspektor A. Zajda poinformował, że zbiorniki przeciwpożarowe nie są już od bardzo dawna wykorzystywane przez jednostki OSP do pobierania wody. Na terenie gminy jest doskonale rozwinięta sieć wodociągowa. Jednostki OSP pobierają wodę do zbiorników w samochodach strażackich bezpośrednio z wyznaczonych hydrantów. Stacje wodociągowe znajdujące się na terenie gminy wyposażone są w agregaty prądotwórcze, w związku z czym nie istnieje zagrożenie braku pobrania wody z powodu przerwy w dopływie prądu. Gmina Pabianice znajduje się w bliskim sąsiedztwie z miastem Pabianice skąd też ma możliwość pozyskania wody w razie zagrożenia pożarem. Zbiorniki pp. znajdujące się na prywatnych gruntach zostały zlikwidowane przez właścicieli tych gruntów.

Przewodniczący Komisji H. Szafrąński przypomniał, że w poprzedniej kadencji poruszany był temat zbiorników pp. a także ewentualnej ich likwidacji. Skoro nie spełniają swojej roli, są zanieczyszczone, zamulone poddał pod rozważenie podjęcie wniosku o ich likwidację.

Radny K. Kowalski zabierając głos odniósł się do zbiornika znajdującego się na terenie miejscowości Rydzyny. Poddał pod rozważenie rozważenie zasypiania tego zbiornika i wygospodarowanie działki, która jest własnością gminy dla potrzeb mieszkańców.

Komisja poparła wniosek radnego K. Kowalskiego i biorąc pod uwagę to, że zbiorniki pp nie są wykorzystywane przez jednostki OSP, postawiła wniosek do Wójta Gminy o rozważenie ich likwidacji i przedłożenie koncepcji zagospodarowania tych działek.

Następnie informację na temat hydrantów na terenie gminy przedstawił Komisji inspektor S. Izbicki.

Poinformował, że do końca 2014 r. eksploatacją sieci wodociągowej na terenie gminy, konserwacją, naprawami zajmowała się wynajęta firma. Była podpisana umowa na obsługę sieci i pełniony był dyżur całodobowy.

Od 2015 r. przedstawia się to w sposób taki, że nadzór nad siecią wodociągową sprawowany jest przez gminę, konserwatorzy obsługujący hydrofornię zajmują się usuwaniem awarii: Są to p. Antoniewski i p. K. Szczerkowski, natomiast obsługą, konserwacją, naprawą hydrantów zajmuje się konserwator hydroforni w Górcie Pabianickiej p. W. Hans.

Jest grupa hydrantów na terenie gminy, która utrzymywana jest w ciągłej sprawności. Są to te hydranty, których listę posiadają jednostki OSP.

Hydranty są sprawne przy wszystkich krzyżówkach, strażnicach, szkołach, większych skupiskach ludzi. Został wykonany wiosenny ich przegląd.

Zakupiono 150 dekli plastikowych na hydranty, będą uzupełniane na brakujące.

Pojawia się też problem z wykorzystywaniem hydrantów, poborem nielegalnym z nich wody bez naszej wiedzy. Jeżeli ktoś nie poda nam takiej informacji, nie zadzwoni do nas, nie możemy zapobiec temu.

Na pytanie radnego K. Kowalskiego, czy rozkład punktów czynnych hydrantów pod kątem bezpieczeństwa pp. jest wystarczający, inspektor S. Izbicki odpowiedział, że w jego ocenie jest to wystarczające, lista sprawnych hydrantów została przekazana do jednostek OSP.

Następną kwestię jaką poruszył radny K. Kowalski była kwestia ciśnienia wody na tzw. ślepych uliczkach w Rydzynach. Tu zwrócił uwagę na to, że jest ono niskie, co nie pozwoli na zapełnienie w razie potrzeby zbiornika na wodę dla celów pp.

Inspektor S. Izbicki odpowiedział, że ciśnienie wody w sieci wodociągowej na terenie gminy znacznie się poprawiło, nie ma żadnego punktu poniżej 2,5 atm. Korzystamy z różnych źródeł zapewnienia wzmocnienia ciśnienia, wzmoczone jest także zasilanie z miasta. Generalnie na całym terenie utrzymywane jest ciśnienie 4,5 atm. W Rydzynach, aby poprawić zasilanie w uliczkach ślepych zostało wykonane tzw. spięcie, ażeby obieg wody był wzmocniony.

Pozostały jedynie nieduże fragmenty do wykonania. Na skutek zmiany przepisów płukanie sieci wodociągowej wykonuje się na jej końcówkach - na żądanie.

Więcej spraw nie poruszono.

Komisja pozytywnie oceniła rozmieszczenie i funkcjonowanie hydrantów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy.

Komisja sugeruje, aby inwestycje były sprawnie realizowane, podnieść jeszcze ich jakość.

2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.

Niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.

Komisja nie przedstawia wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.

Wykaz załączników

1. Lista obecności członków Komisji – zał. Nr 1
2. Informacja sporządzona dla Komisji Rewizyjnej zawierająca dane na temat zbiorników przeciwpożarowych i działek na których są one usytuowane i których właścicielem jest gmina Pabianice – zał. Nr 2.
3. Informacja na temat czynnych hydrantów na terenie gminy Pabianice. – zał. Nr 3.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szafranski

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Anna Marciniak – w – ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.

.....
.....
.....

Pouczenie – na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

Kierownik podmiotu kontrolowanego