

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Geodezji i Kartografii
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Kościuszki 25
95-200 Pabianice

**Protokół narady koordynacyjnej nr GK.6630.28.2015
z dnia 2015-03-25 - odpis**

1. Przeprowadzonej: w ww. Wydziale/~~za pomocą komunikacji elektronicznej~~
2. Przedmiot koordynacji: **Projekt przyłącza energetycznego eN zasilającego oświetlenie drogowe.**
3. Rodzaje ~~sieci~~/przyłączy: **PRZYŁĄCZE eN
OŚWIETLENIE ULICY**
4. Lokalizacja: **PABIANICE gmina
Piatkowsko,
ul. Cynkowa/Tytanowa/Spiżowa/Mosiężna/Miedziana/Platynowa;
dz. nr 352/8, 353/4, 354/4, 356/4, 357/8, 358/3, 359/1,
361/3, 362/3, 363/1, 364/4, 366/2, 368/6, 368/10, 370/4,
362/5, 361/5, 359/6, 358/7, 357/11, 356/7, 354/8, 353/8,
366/5, 362/7, 361/7, 359/11, 358/10, 357/14, 356/10,
354/12, 353/12, 525, 379/3.**
5. Wnioskodawca: **Nova Light Sp. z o.o.
90-644 Łódź
ul.Żeligowskiego 46**
6. Inwestor: **Gmina Pabianice
z siedzibą w Pabianicach
95-200 Pabianice
ul. Torowa 21**
7. Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Bogusław Jakubiak -
Kierownik Referatu PDPiK**
8. Autor opracowania: **Mieczysław Keller, Wiesława Pabjańczyk**
9. Podstawa prawna uzgodnienia:
Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art.28c oraz art.28d - ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
10. Przy wytyczeniu projektu proszę zabezpieczyć znaki geodezyjne.
Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu znaków geodezyjnych podlega karze grzywny.
11. Uwagi, zalecenia i stanowisko uczestników narady koordynacyjnej:

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Łódź - Miasto - Paweł Dreslewski podpis nieczytelny - W zbliżeniu do istniejących urządzeń prace prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. Uzgodniono w PGE: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto , ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Dział Sieciowy Pabianice, Projekt oświetlenia ulicznego Piatkowsko po zmianach Uzgodnienie/~~Opinie do projektu/koncepcji~~* określono ~~bez uwag w piśmie nr~~ 360/2015,* które powinno stanowić integralną część projektu/~~koncepcji~~.* Prawa osób trzecich muszą być zachowane.
1) Zachować minimalną dopuszczalną odległość 0,5m projektowanych skupów

oświetlenia ulicznego od istniejących kabli energetycznych;
2) W rejonie istniejącego uzbrojenia prace ziemne prowadzić ręcznie;
3) Rozpoczęcie prac zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem do Działu Sieciowego Pabianice tel. (42) 204 19 29;
4) Zrealizować wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniu 1923/2014 z dnia 10.10.2014 oraz w opinii Wydziału Oświetlenia załączonej do przedmiotowego uzgodnienia.
Łódź, dnia 23.02.15 pieczęć/podpis. * Niepotrzebne skreślić
Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Dział Sieciowy Pabianice,
Kierownik Dariusz Konkalec podpis nieczytelny

Orange Polska S.A. - osoba reprezentująca nie stawiała się

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - Maja Lewińska podpis - Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej prowadzić ręcznie zachowując normatywne odległości od skrajnych elementów uzbrojenia min. 0,5m. Przed przystąpieniem do realizacji powiadomić RDG Pabianice. Na etapie realizacji w przypadku wystąpienia kolizji rozwiązać je uzyskując uzgodnienie w RDG Pabianice.

Wydział Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego - Agnieszka Berbelska podpis nieczytelny 2015-01-28 - Uzgodnić w Wydziale; Uzgodniono: Pabianice, dnia 19.03.2015r. Uzgodniono w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach ~~bez uwag~~/pod następującymi warunkami:

Prace ziemne w obrębie rowów nie mogą spowodować zmiany ich parametrów.
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa mgr inż. Agnieszka Berbelska podpis nieczytelny

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - osoba reprezentująca nie stawiała się

Służba Ochrony Zabytków - Justyna Ruszkiewicz podpis nieczytelny - bez uwag
Netia S.A. i Dialog Sp. z o.o. - Jacek Kucel Pełnomocnik Netia-Dialog ds. uzgodnień branżowych podpis nieczytelny -bez uwag

Wójt Gminy Pabianice - osoba reprezentująca nie stawiała się

TOYA Sp. z o.o - Sylwester Smolarz podpis nieczytelny - bez uwag

Przewodniczący stwierdza, że **uzgodniono** usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z. p. p. STAROSTA
PRZEWODNICZĄCY Z UŁUP
Rogusław Jakubiak