

**Zamawiający: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 95 – 200 Pabianice.**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej na odcinku Bychlew – Terenin o długości 2839 mb Gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie Gminy Dobroń o długości ok. 40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi 108274E”. Nr ogłoszenia - 73050 – 2016; data ogłoszenia - 31.03.2016 r.

**Wyjaśnienie Nr.4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

W odpowiedzi na wniesione zapytania dot. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w dniu 18.04.2016 r. – na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.907 ze zm.) przekazujemy poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

.Prosimy o informację jaki typ oznakowania ma zostać wykonany w ramach przedmiotowego zadania. Specyfikacja D.07.01.01. wskazana jako podstawa do pozycji 129 mówi , że należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe , zaś sam opis w/w pozycji wskazuje że oznakowanie należy wykonać z wykorzystaniem farby chlorokauczukowej która stosowana jest do oznakowań cienkowarstwowych. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju oznakowania poziomego.

Ad.1. Oznakowanie poziome należy wykonać grubowarstwowo.

**Pytanie 2**

Prosimy o informację czy na ścieżce rowerowej należy zastosować kostkę brukową bezfazową. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację czy w związku z powyższym na chodniku bezpośrednio przylegającym do ścieżki rowerowej również należy zastosować kostkę bezfazową.

Ad.2. Zarówno na chodniku jak i na ścieżce rowerowej należy zastosować kostkę brukową bezfazową.

**Pytanie 3.**

Prosimy o informację w jakiej technologii Zamawiający wymaga wykonanie stabilizacji pod elementy drogi przewidziane w projekcie. ( z dowozu czy wykonywanej na miejscu).

**Ad.3.**

Zamawiający wymaga wykonanie stabilizacji pod elementy drogi - z dowozu