

Pabianice, 4.08.2016r.


DPP. 7013.7.2016

Pan Tadeusz Dobrzyniecki  
PIKOB INTERKOMPLEX

W związku z informacją projektanta, że obliczenie oświetlenia drogowego wg. normy PN-EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg” wykazały, że dla lamp LED 30W odległości między latarniami wyniosą 24m ustala się co następuje:

dla miejscowości:

1. Bychlew – Jadwinin - zaprojektować lampy 30W przy odległościach 40m
2. Wola Żytowska – Wymysłów - zaprojektować lampy 30W przy odległościach 40m
3. Rydzyna - zaprojektować lampy 60W przy odległościach 40m

  
inż. Henryk Gajda