

Uczestnicy postępowania
przetargowego

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „**Remont drogi gminnej nr 108280E w miejscowości Rydzyny Dolne**”,

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SIWZ oraz MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Pabianice, reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp przekazuje poniżej zapytania Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wszystkich warstw stabilizacji gruntu cementem lub innym spoiwem spełniającym wymagania SST metodą wykonywania na miejscu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie stabilizacji metodą na miejscu.

Pytanie 2:

W dokumentacji technicznej występuje niespójność w zakresie kategorii ruchu, dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno - asfaltowe. Zgodnie z opisem technicznym konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla KR1 i takie też wymagania podano w specyfikacji technicznej . Na przekroju konstrukcyjnym wskazano natomiast mieszanki KR3-4. Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszanki KR1, zgodnie z opisem technicznym i wymaganiami SST.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drogę należy wykonać z mieszanek mineralno-bitumicznych przyjmując kategorię ruchu KR1.

Pytanie 3:

Dotyczy D.05.03.05A, D.05.03.05B. Specyfikacje techniczne opracowano w oparciu o nieaktualne WT1, WT2-2010, pomimo przywołania w nich aktualnych dokumentów technicznych WT1, WT2-2014. Prosimy o potwierdzenie , że należy stosować się do aktualnych przepisów technicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że należy stosować aktualne dokumenty techniczne WT1 WT2-2014.

Pytanie 4:

Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt.6.2 opisu technicznego: "Na wszystkie podbudowy oraz warstwy bitumiczne należy stosować kruszywo magmowe." Specyfikacja techniczna nie wyklucza innych materiałów niż magmowe. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z polskim i unijnym prawem zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów skał lub ich wykluczanie. Parametrem decydującym o przydatności danego kruszywa są jego cechy geometryczne i fizyczne, a nie pochodzenie. Praktyki na celu eliminowania ze stosowania pełnowartościowych materiałów narażają budżet Państwa na niepotrzebne dodatkowe koszty i nie mogą być tolerowane przez władze samorządowe, organy administracji drogowej ani inne instytucje nadzorujące inwestycje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko stosowania na podbudowy skał magmowych.

w/z Wójta Gminy Pabianice
/-/ Roman Figiel
Zastępca Wójta Gminy